ПАТ "Укргазвидобування" УПГГК Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти
вул. Першотравнева, 141, с.м.т. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25976423
Лабораторія з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН
Свідоцтво про атестацію № 100-067/2014
Дійсне до 13.01.2018 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 60

Назва продукту: **Паливо для дизельних двигунів Л-0,20-55 згідно з ТУ У 23.2-37036163-001:2011**

Резервуар № 120 Дата виготовлення: 05.07.2016 року
Дата відбору проби та проведення аналізу: 05.07.2016 року

№	Назва показника	Одиниця виміру	Норма за ДСТУ	Результати випробування	Метод контролювння
1	Цетанове число, не менше		51	51	Згідно з ГОСТ 3122
2	Фракційний склад:				Згідно з ГОСТ 2177
	50% переганяється за температури	^{0}C	не вище 280	248	
	96% переганяється за температури	^{0}C	не вище 370	365	
3	Кінематична в'язкість за температури 20 ^{0}C, -для тепловозних і судових дизелів і турбін	мм^2/с	3,0-6,0	3,06	Згідно з ДСТУ ГОСТ 33
4	Температура застигання	^{0}C	не вище мінус 10	Мінус 12	Згідно з ГОСТ 20287
5	Температура спалаху в закритому тиглі	^{0}C	не нижче 55	55	Згідно з ГОСТ 6356
6	Масова частка сірки, виду IV	%	не більше 0,2	0,18	Згідно з ГОСТ 19121
7	Масова частка меркаптанової сірки	%	не більше 0,01	0,0045	Згідно з ГОСТ 17323
8	Вміст сірководню		відсутність	відсутність	
9	Випробування на мідній пластині		витримує	витримує	Згідно з ГОСТ 6321
10	Концентрація фактичних смол	мг на 100см^3 палива	не більше 40,0	36,5	Згідно з ГОСТ 8489
11	Кислотність	мг КОН на 100 см^3 палива	не більше 5,0	1,74	Згідно з ГОСТ 5985
12	Йодне число	г йоду на 100 г палива	не більше 6,0	3,92	Згідно з ГОСТ 2070
13	Зольність	%	не більше 0,01	0,0019	Згідно з ГОСТ 1461
14	Коксівність 10% залишку	%	не більше 0,3	0,16	Згідно з ГОСТ 19932
15	Вміст механічних домішок		відсутність	відсутність	Згідно з ГОСТ 6370
16	Вміст води		відсутність	відсутність	Згідно з ГОСТ 2477
17	Густина за температури 20 ^{0}	кг/м^3	не більше 860	825,2	Згідно з ГОСТ 3900
18	Гранична температура фільтрованості	^{0}C	не вище мінус 5	Мінус 5	Згідно з ГОСТ 22254
19	Наявність водорозчинних кислот та лугів		відсутність	відсутність	Згідно з ГОСТ 6307

Гарантійний термін зберігання палива для дизельних двигунів Л-0,20-55 5 років від дня виготовлення.
Висновок: за перевіреними показниками проба палива для дизельних двигунів Л-0,20-55 відповідає вимогам ТУ У 23.2-37036163-001:2011 "Паливо для дизельних двигунів з покращеними експлуатаційними характеристиками. Технічні умови"

Завідувач лабораторії лабораторії з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН _____ Л.К.Панова
Старший лаборант _____ Н.Т.Жирко

ДЛЯ ПАСПОРТІВ

Партія №_____ **Дата видачі паспорту:_____2016 року**
№ автоцистерни _____ **Дата відвантаження «____»_____2016 року**
Густина: за температури _____°С _____кг/м^3 ; Густина: за температури 15 °С _____кг/м^3
Начальник дільниці РБ_____ **Оператор дільниці РБ_____**