ПАТ "Укргазвидобування" УПГГК Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти
вул. Першотравнева, 141, с.м.т. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25976423
Лабораторія з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН
Свідоцтво про атестацію № 100-067/2014
Дійсне до 13.01.2018 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 159

Назва продукту: ***Мазут паливний 100 зольний сірчистий високопарафінистий ДСТУ 4058-2001***

Резервуар № 41
Дата виготовлення: 05.07.2016 року
Дата відбору проби та проведення аналізу: 05.07.2016 року

№	Назва показника	Одиниця виміру	Норма за ДСТУ	Результати випробування	Метод контролювння
1	В'язкість умовна, умовні градуси за температури 80 °С	Умовних градусів	*не більше 16*	6,71	За ГОСТ 6258
2	Зольність для мазуту - зольного	% масових	*не більше ніж 0,14*	0,13	За ГОСТ 1461
3	Масова частка механічних домішок	%	*не більше ніж 1,0*	0,078	За ГОСТ 6370
4	Масова частка води	%	*не більше ніж 1,0*	0,5	За ГОСТ 2477
5	Вміст водорозчинних кислот та лугів		*Відсутість*	*Відсутість*	За ГОСТ 6307
6	Масова частка сірки -для сірчистого	%	*не більше ніж 2,0*	1,26	За ГОСТ 1437
7	Температура спалаху, у відкритому тиглі,	°С	*не нижче ніж 110*	200	За ГОСТ 4333
8	Температура застигання -для мазуту із парафінистої нафти	°С	*не вище 42*	+26	За ГОСТ 20287
9	Теплота згорання (нижча) в перерахунку на сухе паливо (не- бракувальна) - для сірчистого	кДж/кг	*не менше ніж 40530*	42586	За ГОСТ 21261
10	Густина за температури 20 °С	кг/м^3	*не нормується*	921,7	За ГОСТ 3900

1	Густина за температури 15 °С	кг/м^3	*не нормується*	924,9	За ГОСТ 3900

Гарантійний термін зберігання: БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ.

Висновок: за перевіреними показниками проба мазуту 100 зольного, сірчистого, високопарафінистого відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001 "Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови"

Філія управління з переробки газу та газового конденсату "Укргазвидобування" ДЛЯ ПАСПОРТІВ

Завідувач лабораторії лабораторії з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН _____ Л.К.Панова

Старший лаборант _____ Н.Т.Жирко

Партія №_____	**Дата видачі паспорту:_____2016 року**
№ автоцистерни _____	**Дата відвантаження «____»_____2016 р.**
Густина: за температури «_____» _____	**кг/м^3**
Начальник дільниці РБ_____	**Оператор дільниці РБ_____**