Суместнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТрансЭкспедыцыя»
(СТАА «ТрансЭкспедыцыя»)

Совместное общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭкспедиция»
(СООО «ТрансЭкспедиция)

УНП 190858874 ОКПО 377308392000. Тел /факс (0212) 23-14-01

Республика Беларусь. 21004. г. Витебск. ул. Журжевская, д 42

Паспорт качества № 15283 от 21 сентября 2017 г.

Наименование продукта Газ углеводородный сжиженный экспортный

Производитель СООО «ТрансЭкспедиция», 210040, г. Витебск, ул.Журжевская, 42.

№ п/п	Наименование объекта испытания, показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний (№ пункта)	Фактическое значение показателей для каждого образца
1	2	3	4
1	Массовая доля компонентов, % сумма	ГОСТ 33012-2014	
	С1		0,07
	С2		2,41
	С3		44,91
	С4		52,4
	С5		0,21
	метан		0,07
	этан		2,41
	пропан		44,79
	изобутан		4,60
	нормальный бутан		47,38
	Непредельные углеводороды		0,54
	пропилен		0,12
	бутен-1		0,23
	изобутен		0,00
	трансбутен-2		0,13
	цис-бутен-2		0,06
	и-пентан		0,16
	н-пентан		0,05
2	Объемная доля жидкого остатка при 20 С, %	ГОСТ 21443-75, п 2.3.	отс.
3	Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 21443-75, п.2.3	отс.
4	Давление насыщенных паров, избыточное при температуре. +40^0 С, МПа (кгс/см^2)	ГОСТ 28656-90	1
5	Плотность, при+15°С, кг/м^3	ГОСТ 28656-90	540

Начальник испытательной лаборатории Семенидо Ю.Н.

транспорт № 766 05 369, 508 98 717, 766 17 026, 766 07 589, 582 65 349, 766 18 461