ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»
ФИЛИАЛ «ЗАЙКИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Адрес предприятия: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Техническая д. 10
Телефон: (35342)39-601, факс (35342) 39-602
Адрес производства: 461822, Россия, Оренбургская обл., Грачевский р-н, п. Покровка

АЮ11

Сертификат соответствия РОСС RU. АЮ11. В01124 № 0008660, действителен до 19.03.2018г.
Орган по сертификации - «ВНИИГАЗ – Сертификат».

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 63

Газ углеводородный сжиженный топливный ГОСТ Р 52087 – 2003
Пропан-бутан технический (ПБТ)

ОКП 0272360102

Партия № 63 **Дата изготовления** 20.01.2017 г.

Цистерна 53650966 **Масса нетто, т** 33,9

Объем нетто, л [1] 63950

Отбор проб и испытания проведены Химической лабораторией Зайкинского ГПП ПАО «Оренбургнефть»
(аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.22АТ18, действителен до 18.10.2018 г.)

Наименование показателя	Метод испытания	Норма для марки ПБТ	Фактическое значение
1. Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	По ГОСТ 10679	не нормируется	0,90
сумма пропана и пропилена, в том числе:		не нормируется	62,72
пропана			62,72
пропилена			< 0,01
сумма бутанов и бутиленов, в том числе:		не более 60,0	36,38
изобутана		не нормируется	11,83
н-бутана			24,55
бутиленов			< 0,01
*сумма непредельных углеводородов		не более 6,0	< 0,01
2.Объемная доля жидкого остатка при 20° С, %	По ГОСТ 52087 п.8.2	не более 1,6	< 0,1
3. Давление насыщенных паров, избыточное при температуре плюс 45°С, МПа,	По ГОСТ 28656 п. 2	не более 1,6	1,23
*минус 20°С, МПа		не менее 0,07	0,16
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	По ГОСТ Р 50802	не более 0,013	0,0037
в том числе сероводорода		не более 0,003	< 0,0002
5. Содержание свободной воды и щелочи	По ГОСТ 52087 п.8.2	отсутствие	отс.
6. Интенсивность запаха, баллы	По ГОСТ 22387.5	не менее 3	3
7. Плотность при температуре ** 15 °С, кг/м^3	По ГОСТ 28656	не нормируется	530,1

** При применении в качестве автомобильного топлива в зимний период.*

*** Данный показатель не регламентируется ГОСТ Р 52087-2003 и приведен для справок.*

[1] Объем нетто (литры) продукта марки ПБТ рассчитан исходя из плотности при 15 °С.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52087 – 2003 п. 4.2, табл.2 для марки ПБТ.

Дата выдачи документа 20.01.2017 г.

Старший лаборант ХЛ _____ Емельянова О.В.
подпись Ф.И.О.

Начальник смены _____ Мазитов Р.И.
подпись Ф.И.О.

2

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта в течение 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Перепечатка и копирование данного документа без разрешения Зайкинского ГПП запрещены.