Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

ПАСПОРТ № 919

Газ углеводородный сжиженный PN-EN 589+A1:2012

Номер партии: 919 **57464380**

Масса брутто: **55400** кг Масса нетто: **22780** кг

Номер емкости: Е-111/4 Вид: А

Дата изготовления: 03.07.2017

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение показателя по норме		Фактическое значение
				Минимальное	Максимальное	
1	Октановое число по моторному методу (MON)		Расчетный (приложение В)	89.0		93.3
2	**Содержание пропана	%	EN 27941	не нормируется		39.0
3	**Содержание пропилена	%	EN 27941	не нормируется		3.7
4	**Содержание бутана	%	EN 27941	не нормируется		53,7
5	**Содержание бутилена	%	EN 27941	не нормируется		0.1
6	Общее содержание диенов,мольный(включая 1,3-бутадиен)	%	EN 27941		0.5	менее 0.1
7	Наличие сероводорода		EN ISO 8819	отсутствие		отс
8	Общее содержание серы(после одорирования)	мг/кг	ASTM D 6667		50	14
9	Коррозия медной пластинки(1 час при 40°С)	класс по шкале	EN ISO 6251	Класс1		Класс 1
10	Остаток после выпаривания	мг/кг	EN 15471		60	16
11	Давление насыщенных паров избыточное при 40°С	кПа	EN ISO 8973 и Приложение С		1550	996
12	Температура, при которой избыточное давление насыщенных паров не менее 150кПа:	°С	EN ISO 8973 и Приложение С			
	для вида А				-10	-11
	для вида В				-5	
	для вида С				0	
	для вида D				+10	
	для вида Е				+20	
13	Содержание воды		EN 15469	отсутствие		отс
14	Запах		п.6.3 и Приложение А	Характерный и характерный при концентрации в воздухе, составляющей 20% от нижнего предела взрываемости		соответствует

Заключение: продукт соответствует техническим требованиям таблицы 1 стандарта PN-EN 589+A1:2012

** По требованию потребителя

Информация для потребителей: плотность при 15°С, кг/м³ - 538.9

Ст.лаборант Щербич Л. И.

Цех № 11

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ
ОАО «Мозырский НПЗ»
Есепёнок Н.Ф.

Дата выдачи паспорта: 03.07.2017