ПАТ "Укргазвидобування" УПГГК Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти
вул. Першотравнева, 141, с.м.т. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25976423
Лабораторія з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН
Свідоцтво № 01-0037/2016 Від 20.05.2016 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 38

Назва продукту: **Паливо дизельне ДП-Л-Євро 4-В0 згідно з ДСТУ 7688:2015**

Партія № _____ Резервуар № 119 Цистерна № 51276319
Дата виготовлення: 29.08.17 2017 року
Дата відбору проби та проведення аналізу: 29.08 2017 р. Дата видачі паспорту: 29.08 2017 р.

Назва показника	Одиниця виміру	Норма за Тех. регламентом	Норма за ДСТУ	Результати випробування	Метод контролювання
1 Цетанове число		не менше 51	не менше 51	51	Згідно з ГОСТ 3122
2 Цетановий індекс			не менше 46	49,5	Згідно з ДСТУ ISO 4264
3 Густина за температури 15˚С	кг/м ^{3}		у межах 820 - 845	827,1	Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072
4 * Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів	%	Не більше 11	не більше 11	3,6	Згідно з ДСТУ EN 12916
5 Вміст сірки Євро 4	мг/кг	не більше 50	не більше 50	34,20	Згідно з ДСТУ EN ISO 20884
6 Температура спалаху в закритому тиглі	˚С	Не нижче 55	не нижче 55	68	Згідно з ГОСТ 6356
7 Коксованість 10 - відсоткового залишку	(мас.) %		не більше 0,3	0,10	Згідно з ГОСТ 19932
8 Зольність	(мас.) %		не більше 0,01	0,0095	Згідно з ГОСТ 1461
9 Масова частка води	мг/кг		не більше 200	10,94	Згідно з ДСТУ ISO 12937
10 Масова частка домішок	мг/кг		не більше 24	2,1	Згідно з ГОСТ 6370
11 Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 ˚С	клас		не більше 1	1а	Згідно з ДСТУ EN ISO 2160
12 * Окислювальна стабільність	г/м^3		не більше 25	1,7	Згідно з EN ISO 12205
13 Змащувальна здатність Діаметр плями зносу за температури 60^{0}С	мкм	Не більше 460	не більше 460	349	Згідно з ДСТУ ISO 12156-1
14 Кінематична в'язкість за температури 40 ˚С	мм^2/с		у межах 2,0 - 4,5	2,28	Згідно з ДСТУ ГОСТ 33
15 Фракційний склад:					Згідно з ГОСТ 2177
- за температури 250 ˚С випаровується	% (об.)		не більше 65	64	
- за температури 350 ˚С випаровується	% (об.)		не менше 85	94	
- 95 % (об.) переганяється за температури	˚С	не вище 360	не вище 360	354	
16 Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот	%	0	0	0	Згідно з ДСТУ EN 14078
17 Гранична температура фільтрованості	˚С	не вище мінус 5	не вище мінус 5	Мінус 5	Згідно з ГОСТ 22254
1 Густина в цистерні за температури ___˚С	кг/м3	Не нормується		820,3	Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072

Примітка: 1. * Результати аналізу представлені сторонньою лабораторією
2. В паливі дизельному присутні присадки: депресорна 500мг/кг, диспергаторна 250 мг/кг, змащувальна 100 мг/кг, цетанопідвищуюча 0,025%

Гарантійний термін зберігання дизельного палива 1 рік від дати виготовлення.

Декларація про відповідність Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ЦКМУ 01.08.2013 №927.

Висновок: *за перевіреними показниками якості дизельне ДП-Л-Євро4-В0 відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО». Технічні умови»*

Завідувач лабораторії лабораторії з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН _____ Лучкай
Старший лаборант _____ Лівада