ПАТ "Укргазвидобування" УПГГК Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти
вул. Першотравнева, 141, с.м.т. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25976423
*Лабораторія з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН*
Свідоцтво про атестацію № 100-067/2014
Дійсне до 13.01.2018 р.

# ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 117

Назва продукту: ***Мазут паливний 100 зольний сірчистий високопарафінистий ДСТУ 4058-2001***

Резервуар № 42
Дата виготовлення: 05.07.2017 року
Дата відбору проби та проведення аналізу: 05.07.2017 року
Дата видачі паспорту: 07.07.2017 року

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Норма за ДСТУ | Результати випробування | Метод контролювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В'язкість умовна, умовні градуси за температури 80 °С | Умовних градусів | *не більше 16* | 6,98 | За ГОСТ 6258 |
| 2 | Зольність для мазуту - зольного | % масових | *не більше ніж 0,14* | 0,078 | За ГОСТ 1461 |
| 3 | Масова частка механічних домішок | % | *не більше ніж 1,0* | 0,088 | За ГОСТ 6370 |
| 4 | Масова частка води | % | *не більше ніж 1,0* | 0,0 | За ГОСТ 2477 |
| 5 | Вміст водорозчинних кислот та лугів | | *Відсутність* | Відсутність | За ГОСТ 6307 |
| 6 | Масова частка сірки -для сірчистого | % | *не більше ніж 2,0* | 1,20 | За ГОСТ 1437 |
| 7 | Температура спалаху, у відкритому тиглі, | °С | *не нижче ніж 110* | 168 | За ГОСТ 4333 |
| 8 | Температура застигання -для мазуту із парафінистої нафти | °С | *не вище 42* | +21 | За ГОСТ 20287 |
| 9 | Теплота згорання (нижча) в перерахунку на сухе паливо (не- бракувальна) - для сірчистого | кДж/кг | *не менше ніж 40530* | 43845 | За ГОСТ 21261 |
| 10 | Густина за температури 20 °С | кг/м$^3$ | *не нормується* | 915,4 | За ГОСТ 3900 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Густина за температури 15 °С | кг/м$^3$ | *не нормується* | 918,6 | За ГОСТ 3900 |

**Гарантійний термін зберігання: БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ.**

***Висновок: за перевіреними показниками проба мазуту 100 зольного, сірчистого, високопарафінистого відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001 "Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови"***

Завідувач лабораторії лабораторії з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН _____ Ю.А. Шупта

Старший лаборант _____ О.В. Маковецька

**Партія №_____** **Дата видачі паспорту:_____2017 року**

**№ автоцистерни _____** **Дата відвантаження «____»_____2017 р.**

**Густина: за температури «_____» _____ кг/м$^3$**

**Начальник дільниці РБ_____** **Оператор дільниці РБ_____**