

Совместное товарищество с аббревиатурой  
«ТрансЭкспедиция»  
(СТАА «ТрансЭкспедиция»)

Совместное общество с ограниченной  
ответственностью «ТрансЭкспедиция»  
(СООО «ТрансЭкспедиция»)

УНП 190858874 ОКПО 377308392000. Тел./факс (0212) 23-14-01

Республика Беларусь, 21004, г. Витебск, ул. Журжевская, д.42

**Паспорт качества № 15456 от 30 сентября 2017 г.**

Наименование продукта

Газ углеводородный сжиженный экспортный

Производитель

СООО «ТрансЭкспедиция», 210040, г. Витебск, ул.Журжевская, 42.

№ п/п	Наименование объекта испытания, показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний (№ пункта)	Фактическое значение показателей для каждого образца
1	2	3	4
1	Массовая доля компонентов, % сумма	ГОСТ 33012-2014	
	C1		0,07
	C2		0,88
	C3		39,72
	C4		59,32
	C5		0,01
	метан		0,07
	этан		0,88
	пропан		39,27
	изобутан		50,12
	нормальный бутан		7,76
	Непредельные углеводороды		1,89
	пропилен		0,45
	бутен-1		0,53
	изобутен		0,53
	трансбутен-2		0,36
цис-бутен-2	0,02		
и-пентан	0,01		
н-пентан	0,00		
2	Объемная доля жидкого остатка при 20 С, %	ГОСТ 21443-75, п 2.3.	отс.
3	Содержание общей серы, мг/кг	ASTM D 6667	29
4	Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 21443-75, п.2.3	отс.
5	Давление насыщенных паров, избыточное при температуре. +40° С, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	ГОСТ 28656-90	0,95
6	Плотность, при+15°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 28656-90	540

Лаборант химического анализа

Лапоухов А.П.

транспорт № 57849101, 57460776, 57453672, 58269242

