

Акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"
 Российская Федерация, 446214, Самарская область, город Новокуйбышевск,
 Адрес электронной почты: nnk@nnk.rosneft.ru , тел.(84635) 3-02-20
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515720 от 15 февраля 2016 г.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 562
ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГОСТ 20448-90 с изменениями № 1, 2 марка СПБТ
Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ96.В08014
действителен по 29.06.2017

ЭКСПОРТ

Дата изготовления 20.02.2017
 Дата отбора проб 20.02.2017
 Дата проведения испытания 20.02.2017
 № железнодорожной в/ц 76688944

Налив произведен из емкости Е-6/4
 Масса нетто, т 37,550
 Объем нетто, л ¹⁾ 70716
 Протокол испытаний № 01.02.401

Наименование показателей	Норма	Фактические показатели	Метод испытания
1 Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена сумма пропана и пропилена сумма бутанов и бутиленов	не нормируется не нормируется не более 60	0,13 67,60 32,27	ГОСТ 10679
2 Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %	не более 1,6	0	ГОСТ 20448 п.3.2
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С	не более 1,6	1,2	ГОСТ 28656
4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % в том числе сероводорода	не более 0,013 не более 0,003	0,0022 0	ГОСТ 22985
5 Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 20448 п.3.2
6 Интенсивность запаха, баллы	не менее 3	3	ГОСТ 22387 п.5
7 *Плотность при температуре 15 °С, кг/м ³	не нормируется	531	ГОСТ 28656

Примечание:
 При массовой доле меркаптановой серы в сжиженном газе 0,002% и более допускается не определять интенсивность запаха. При массовой доле меркаптановой серы менее 0,002% или интенсивности запаха менее 3-х баллов, сжиженные газы должны быть одорированы по методике утвержденной в установленном порядке

- * Данный показатель не регламентируется ГОСТ 20448-90 и приведен для справок
¹⁾ Объем нетто (литры) продукта марки СПБТ рассчитан исходя из плотности при 15 °С
 Продукт соответствует требованиям ГОСТ 20448-90 с изменениями №1,2 марка СПБТ
 Дополнительная информация:
 - Массовая доля пропана: 67,60
 - Массовая доля бутанов: 32,24
 • Изготовитель гарантирует соответствие качества сжиженных газов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортировки и хранения.
 • Гарантия качества хранения - 3 месяца со дня отгрузки



Специалист

(подпись)

Максименкова Р. А.
 (инициалы, фамилия)

Дата выдачи паспорта: 22.02.2017