



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»
ФИЛИАЛ «ЗАЙКИНСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Адрес предприятия: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Техническая д. 10
 Телефон: (35342)39-601, факс (35342) 39-602
 Адрес производства: 461822, Россия, Оренбургская обл., Грачевский р-н, п. Покровка



АЮ11

Сертификат соответствия РОСС RU. АЮ11. В01124 № 0008660, действителен до 19.03.2018г.
 Орган по сертификации - «ВНИИГАЗ – Сертификат».

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 164
Газ углеводородный сжиженный топливный ГОСТ Р 52087 – 2003
Пропан-бутан технический (ПБТ)

ОКП 0272360102

Партия № 164

Дата изготовления 20.02.2017 г.

Цистерна 366 89 223

Масса нетто, т 38,15

Объем нетто, л¹⁾ 22240

Отбор проб и испытания проведены Химической лабораторией Зайкинского ГПП ПАО «Оренбургнефть»
 (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.22АТ18, действителен до 18.10.2018 г.)

Наименование показателя	Метод испытания	Норма для марки ПБТ	Фактическое значение
1. Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	По ГОСТ 10679	не нормируется	1,47
сумма пропана и пропилена, в том числе:		не нормируется	63,51
пропана			63,51
пропилена			< 0,01
сумма бутанов и бутиленов, в том числе:		не более 60,0	35,01
изобутана		не нормируется	11,48
н-бутана			23,53
бутиленов			< 0,01
*сумма непредельных углеводородов		не более 6,0	< 0,01
2. Объемная доля жидкого остатка при 20° С, %		По ГОСТ 52087 п.8.2	не более 1,6
3. Давление насыщенных паров, избыточное при температуре плюс 45° С, МПа. *минус 20° С, МПа	По ГОСТ 28656 п. 2	не более 1,6	1,31
		не менее 0,07	0,19
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % в том числе сероводорода	По ГОСТ Р 50802	не более 0,013	0,0040
		не более 0,003	< 0,0002
5. Содержание свободной воды и щелочи	По ГОСТ 52087 п.8.2	отсутствие	отс.
6. Интенсивность запаха, баллы	По ГОСТ 22387.5	не менее 3	3
7. Плотность при температуре ** 15 °С, кг/м ³	По ГОСТ 28656	не нормируется	528,1

* При применении в качестве автомобильного топлива в зимний период.

** Данный показатель не регламентируется ГОСТ Р 52087-2003 и приведен для справок.

¹⁾ Объем нетто (литры) продукта марки ПБТ рассчитан исходя из плотности при 15 °С.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52087 – 2003 п. 4.2, табл.2 для марки ПБТ.

Дата выдачи документа 20.02.2017 г.

Старший лаборант ХЛ _____

подпись

Емельянова О.В.
Ф.И.О.

Начальник смены _____

подпись

Терновых Д.А.
Ф.И.О.



Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта в течение 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Перепечатка и копирование данного документа без разрешения Зайкинского ГПП запрещены.