

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СИБУР-ХИМПРОМ

(АО «СИБУР-ХИМПРОМ»)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 930

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, марка СБТ

ГОСТ 20448-90, изм.1,2

Испытания проведены испытательной лабораторией

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515733, аттестат действителен до 29.01.2019г.

Сертификат соответствия №0004654 РОСС RU.АИ16.В13700, выданный органом по сертификации ООО"УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ "УРАЛСЕРТИФИКАТ", рег. № RA.RU.10АИ16.

Срок действия сертификата с 29.03.2017 г. по 28.03.2020 г.

Дата изготовления продукта: 14.04.2017
 Номер партии: 930
 Номер стационарной ёмкости: Е-7,Е-8
 Номер вагон-цистерны: 57829681
 Температура налива, °С 17 Плотность при температуре налива, кг/м³: 525

Наименование показателей качества	Норма по ГОСТ	Фактически
1. Массовая доля компонентов:		
- сумма метана, этана и этилена, %	Не нормируется	2,61
- сумма бутанов и бутиленов, %, не более	60	41,83
- сумма пропана и пропилена, %	Не нормируется	55,18
2. Объемная доля жидкого остатка при 20°С, %, не более	1,6	0,0
3. Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45°С, МПа, не более	1,6	1,3
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	0,013	0,0002
в том числе сероводорода, %, не более	0,003	0,000
5. Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	Отсутствие
6. Интенсивность запаха, балл, не ниже	3	3

Качество продукта соответствует требованиям ГОСТ 20448-90, изм.1,2.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям ГОСТ 20448-90, изм.1,2 в течение 3-х месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Правила безопасности согласно ГОСТ 20448-90, изм.1,2, раздел 1, п.1.3.2.

Начальник ИЛ
г. Пермь
(начальник лаборатории)
АО «Сибур-Химпром»
Лаборант

Беляева Е.Ю.
Кузнецова Т.Ю.

Беляева Е.Ю.
(подпись) (Фамилия И.О.)
Кузнецова Т.Ю.
(подпись) (Фамилия И.О.)